BIO - PROJEKT
Pracownia Inżynierii Środowiska i Hydrologii
ul. Mł. Dulny 4, 54613 WROCŁAW

**PROFIL PODŁUŻNY**
**WODOCIĄGU**
**WOD-1 TO1/B1 i WODNI**

Przy skrzyżowaniu wodociągu z linią SN nie może być posadowiony słup linii elektroenergetycznej w odległości mniej niż 5m (tzw. 1 pole)

| Nr | Opis zmiany | Data |
|---|---|---|
| 1 | Zmiana na wodociąg żeliwny | 08.2021 |
| 2 | Zmiana na wodociąg żeliwny | 09.2021 |
| 3 | Zmiana na wodociąg żeliwny | 10.2021 |

| | | |
|---|---|---|
| Projektował | mgr inż. Agnieszka Nowacka | 10.2021 |
| Sprawdził | mgr inż. Agnieszka Nowacka | 10.2021 |
| Kierownik projektu | mgr inż. Agnieszka Nowacka | 10.2021 |
| Uprawnienia | 2/DOŚ/2007 | |

Skala: 1:1000 / 1:100 | Arkusz: 2 | Ilość arkuszy: 3

| | |
|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | |
| RZĘDNA OSI RUROCIĄGU | |
| ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | |
| OŚ/DŁUGOŚĆ | |
| HM/CZĘTNY | |

RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]
SPADKI, DŁUGOŚCI [%] [m]
ŚREDNICA, MATERIAŁ
OŚ/DŁUGOŚĆ [m]
HM/CZĘTNY

Trasa projektowanego wodociągu żeliwnego - 2 PE100 RC/PN16 SDR17 Dn75x4,5 L=1498,52m

Trasa projektowanego wodociągu żeliwnego - 2 PE100 RC/PN16 SDR17 Dn63x3,8 L=1455,52m

Trasa projektowanego wodociągu żeliwnego - 2 PE100 RC/PN16 SDR17 Dn75x4,5 L=1455