



LEGENDA:

- wyłącznik pojedynczy p/t IP20
- wyłącznik pojedynczy bryzgoszczelny n/t IP44
- przewód YDYżo 3x1,5mm2 - 0,75kV
- przewód YDYżo 3x2,5mm2 - 0,75kV
- przewód YDYżo 5x4mm2 - 1kV
- kabel YKY 5x16mm2 - 1kV
- puszka instalacyjna ø80mm p/t, IP20
- puszka instalacyjna bryzgoszczelna n/t 4x2,5mm2, IP44
- gniazdko wtykowe p/t 2x230V 2x16A+N+PE IP20
- wentylator łazienkowy 230V/8W

Uwaga: projektowane przewody i kable el-en. układać należy w korytach kablowych wyk. z PVC 40mmx40mm mocowanych do ścian za pomocą kolków rozporowych.

ul. Mielczarskiego 1D 97-400 Bełchatów NIP: 7722203288 tel. 512231520		aqua CONCEPT	
NAZWA OPRACOWANIA		PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA DLA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PARZYMICACH	
INWESTOR		GMINA LIPIE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 28, 42-185 LIPIE	ETAP PB-W
ADRES INWESTYCJI		UL. PARKOWA 2, 42-164 PARZYMICZY, DZ. NR 333/10	
PRZEDMIOT RYSUNKU		INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PRZYZIEMIA	SKALA 1:100 RYS. E1
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Michał Jaworski	nr upr. LOD/1692/PWOE/12 DATA 05.15
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Tomasz Włodarczyk	nr upr. LOD/1242/POOE/09 DATA 05.15