

Poz. porówn. 225,00 m n.p.m.

	O.S.		S1		S2		S3				
Rzędne terenu	228,60		228,69		228,80		228,90		228,95	229,45	229,45	229,45
Rzędne dna kanału	227,40		227,49		227,60		227,70		227,95	228,32	228,35	228,40
Zagłębienie	1,20		1,20		1,20		1,20		1,00	1,00		1,00
Spadki / średnice/ materiał		i = 7,5‰ Ø200 PVC						i = 15‰ Ø160 PVC				
Odległości	0,00	12,50	12,50	15,00	27,50	12,00	39,50	5,00	44,50	48,00		49,30

Temat	Projekt wyk. wewn. instalacji wod-kwn			
Obiekt	Budynek mieszkalny, wielorodzinny m. Kleśniska (dz. nr ewid. 292 i 293/1) 42-164 Parzymiechy			
Opracował	mgr inż. Izabela Stellert - Janiak			
Projektował	mgr inż. Jerzy Prokopczyk	upr. 223/74 Łw		
Sprawdził				
Nazwa rys.	Profil podłużny	04.2018r	1: 100	4