

## OPINIA NR 620/2007

Przedmiot uzgodnienia: **Sieć wodociągowa.**

Położenie obiektu: **Jedn. ewid.: Lipie, obręb: Napoleon działka numer:**

Wnioskujący: **K.M.PROJ KATARZYNA MAREK  
ul. Olszowa 4, MYSZKÓW**

Uwagi i zalecenia:

[29] Powiatowy Zarząd Dróg - uzgodniono.

Rejon Dystrybucji Kłobuck - uzgodniono p[od warunkiem zachowania odległości 1,5m proj. sieci wodociągowej od istniejących słupów elektroenergetycznych.

ŚZMIUW :

- w wypadku przerwania ciągów drenarskich dokonać ponownego ich połączenia sączkami o tej samej średnicy. Przerwany rurociąg ułożyć w korytku drewnianym, posadowionym na posypce żwirowej. Prace wykonać na koszt inwestora i pod nadzorem naszego pracownika. O terminie rozpoczęcia robót bezwzględnie powiadomić nasz Zarząd.

TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole :

- Na trasie projektowanego remontu ( budowy) urządzenia podziemne nie występują. Natomiast skrzyżowania lub zbliżenia z liniami telefonicznymi słupowymi wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. O rozpoczęciu prac powiadomić TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole. Koszty awarii urządzeń teletechnicznych ponosi Inwestor.

Geodeta powiatowy :

uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzględnego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegające zakryciu, podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej p r z e d i c h z a k r y c i e m.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Celem spełnienia warunku wynikającego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/03 poz.2016) o c h r o n y z n a k ó w geodezyjnych, wykonawca robót zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzór nad zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Arkusze map:511.211:163,211.

511.122:252,254 (strona przedłożyła do wglądu oryginały map).

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Witold Kasperczyk  
GEODETA POWIATOWY

Str. 1/2