

ZP.271.2.2012

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Przebudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu wraz z nadbudową
budynku o sale lekcyjne w poddaszu- etap I**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. 113/2010, poz. 759 z późn. zm. informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1 o następującej treści:

1. Zgodnie z opisem w SIWZ (dz. XI punkt 1) prosimy o doprecyzowanie jakie roboty mieszczą się pod pojęciem „adaptacja poddasza na sale lekcyjne” i podanie ich przedmiaru.
2. Prosimy o doprecyzowanie czy zakres robót będzie obejmował także zakup i montaż stolarki drzwiowej zgodnie z rys. A-14, A-15 części architektonicznej, ponieważ roboty te pominięto w przedmiarze.
3. Prosimy o doprecyzowanie czy zakres robót będzie obejmował także zakup i montaż stolarki okiennej(O1, O2, O3) zgodnie z rys. A-16 części architektonicznej, a także zakup i montaż okien dachowych (O4, OP5, O5a, O6, O7) jak również zakup i montaż klap oddymiających.
4. W celu zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do kominów należy zamontować oprócz stopni kominiarskich ławy kominiarskie, które pominięto w przedmiarze robót- prosimy o określenie czy zakup i montaż ław kominiarskich jest też przedmiotem przetargu- etap I, a także podać ich kolor.
5. Prosimy o doprecyzowanie czy zakup i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w części nadbudowanej jest także przedmiotem przetargu- etap I.
6. Prosimy o doprecyzowanie czy przedmiotem przetargu – etap I oprócz wymiany stropów jest także wykonanie warstw zgodnie z opisem technicznym części architektonicznej punkt 6.3.
7. Prosimy o podanie kolorystyki rynien dachowych i rur spustowych z PCV.
8. Prosimy o podanie kolorystyki okien dachowych.

Zapytanie nr 2 o następującej treści:

1. Opis techniczny- architektura informuje, że projektuje się rozbudowę instalacji sanitarnych dla potrzeb poddasza oraz instalacji p.poż. W dokumentacji technicznej brak projektów, przedmiarów oraz opisów do wyżej wymienionych instalacji. Prosimy o zaktualizowanie dokumentacji przetargowej.

Zapytanie nr 3 o następującej treści:

1. Według zapisu ze SIWZ pkt.XI – Opis przedmiotu zamówienia ppkt.4 – napisane jest, że w zakres zamówienia wchodzi wszystkie roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Jednakże przedmiot zamówienia nie zawiera wielu istotnych elementów potrzebnych do wykończenia budynku, aby mógł być eksploatowany np montaż stolarki okiennej i

drzwiowej, wykończenie podłóg płytkami i wykładzinami, montaż dźwigu osobowego, przebudowa schodów zewnętrznych, pochylnia dla niepełnosprawnych, daszki nad wejściami, balustrady schodowe wewnętrzne, zewnętrzne, ścianki działowe GKF, ścianki z laminatu, zagospodarowanie terenu i wiele innych. Proszę o jednoznaczne określenie, iż przedmiar robót zawiera wszystkie te elementy, które składają się na spełnienie warunku o którym mowa w w/w podpunkcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapytanie nr 1:

Ad. 1 .

Pod pojęciem „adaptacja poddasza na sale lekcyjne” należy rozumieć prace wyszczególnione w przedmiarze - pozycje od 46 do 53 (wykonanie stropu nad poddaszem) oraz pozycje od 98 do 108 (wykonanie ścian poddasza).

Ad. 2 .

Zakres robót nie obejmuje zakupu i montażu stolarki drzwiowej.

Ad. 3 .

Zakres robót nie obejmuje zakupu i montażu stolarki okiennej, okien dachowych i klap oddymiających.

Ad. 4 .

Ławy kominiarskie nie są przedmiotem przetargu.

Ad. 5 .

Zakres robót nie obejmuje zakupu i montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w części nadbudowanej.

Ad. 6 .

Zakres robót obejmuje tylko wykonanie stropów, bez warstw zgodnie z opisem technicznym części architektonicznej, punkt 6.3.

Ad. 7 .

Kolorystykę rynien dachowych i rur spustowych należy wykonać zgodnie z opisem technicznym części architektonicznej – III Wykończenie budynku, pkt 3.

Ad. 8 .

Zakres robót nie obejmuje montażu okien dachowych.

Zapytanie nr 2:

Ad.1.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji XI. pkt 1. SIWZ roboty nie obejmują instalacji sanitarnych oraz instalacji p.poż.

Zapytanie nr 3.

Ad.1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji XI. pkt 1. SIWZ roboty obejmują wyłącznie elementy ujęte w załączonym przedmiarze robót tj. wymianę 2 stropów, wymianę połączeń dachowej, przebudowę istniejących i budowę nowych kominów, remont klatki schodowej oraz nadbudowę i adaptację poddasza na sale lekcyjne.


mgr Bożena Wieloch