

ZP.271.7.2013

Lipie, 31.05.2013 r.

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  
PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY  
WODOCIĄGOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: STANISŁAWÓW, LINDÓW I CZĘŚCI  
JULIANOWA.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. 113/2010, poz. 759 z późn. zm. informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści::

**Pytanie 1.**

Czy Wykonawca spełni warunek specyfikacji istotnych warunków zamówienia (część III pkt 1 ppkt 1.2) dotyczący wykonania robót przedkładając minimum 2 referencje na wymianę lub remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każde

**Odpowiedź:**

Wykonawca przedkładając minimum 2 referencje na wymianę lub remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każde, spełni warunek wymagany w części III pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w części IV pkt 1 ppk 1.2. SIWZ tj: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii bezwykopowej – krackingu statycznego

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii bezwykopowej – krackingu statycznego

**Pytanie 3:**

Jaki jest przekrój istniejącego- starego rurociągu azbesto-cementowego, który podlega przełożeniu i wymianie.

**Odpowiedź:**

Przekrój istniejącego wodociągu wynosi 100 mm

Z up. WÓJTA  
  
mgr Ewa Brzózka  
p.o. SEKRETARZA GMINY