



OPIS OZNACZEŃ	
	GNIAZDO 230V IP20
	GNIAZDO 230V IP44
	GNIAZDO 400V IP44
	PRZYCISK P.POŻ.
	ZŁĄCZE POMIAROWE
	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T1
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T3
	ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA GARAŻU
	NUMER OBWODU

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	ELEKTRYK
PROJEKTOWAŁ	inż. Jan Ząbkowski	UAN-VIII-83861/127/90		07.03.2014	NATOLIN 34, 42-165 LIPIE tel./fax: 34-3175095 elektryk.zabkowski@gmail.com
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Ząbkowski			07.03.2014	
OBIEKT	Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu – RZUT PARTERU				
ADRES	ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie				
TEMAT RYSUNKU	Schemat instalacji gniazd wtykowych			skala: 1:100	rys. nr: 1a



OPIS OZNACZEŃ	
	GNIAZDO 230V IP20
	GNIAZDO 230V IP44
	GNIAZDO 400V IP44
	PRZYCISK P.POŻ.
	ZŁĄCZE POMIAROWE
	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T1
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T3
	ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA GARAŻU
	NUMER OBWODU

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	ELEKTRYK NATOLIN 34, 42-165 LIPIE tel./fax: 34-3175095 elektryk.zabkowski@gmail.com
PROJEKTOWAŁ	inż. Jan Zabkowski	UAN-VIII-83861/127/90		07.03.2014	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Zabkowski			07.03.2014	
OBIEKT	Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu – RZUT PARTERU				
ADRES	ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie				
TEMAT RYSUNKU	Schemat instalacji gniazd wtykowych			skala: 1:100	rys. nr: 1b




wg rys. 2a

OPIS OZNACZEŃ	
	ŁĄCZNIK IP20
	ŁĄCZNIK IP44
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP44
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44
	PRZYCISK P.POŻ.
	ZŁĄCZE POMIAROWE
	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T1
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T3
	ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA GARAŻU
	NUMER OBWODU/GRUPA/(TYP OPRAWY)

OPIS OZNACZEŃ	
A	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x58W HERMETYCZNA NA ZWISACH dł. 0,5m
B	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W RASTROWA DO MONTAŻU W SUFITACH KASETONOWYCH
C	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 4x18W RASTROWA DO MONTAŻU W SUFITACH KASETONOWYCH
D	OPRAWA KOMPAKTOWA HERMETYCZNA TYPU PLAFON
E	OPRAWA EWAKUACYJNA 2h 8W
F	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W RASTROWA Z DEMONTAŻU
G	WYPUST OŚWIETLIENIOWY SUFITOWY
H	WYPUST OŚWIETLIENIOWY ŚCIENNY
I	OPRAWA AWARYJNA 2h ŚCIENNA (np. SQUARE SD/2/SE/PT/18W)
J	OPRAWA AWARYJNO-SIECIOWA 2h ŚCIENNA (np. SQUARE SD/2/SA/PT/18W)
K	WYPUST OŚWIETLIENIA SCENICZNEGO
L	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W N/T Z KŁOSZEM
M	OPRAWA OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA TYPU PLAFON
AW	OPRAWA OŚWIETLIENIOWA Z MOD. AWARYJNYM

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	ELEKTRYK NATOLIN 34, 42-165 LIPIE tel./fax: 34-3175095 elektryk.zabkowski@gmail.com
PROJEKTOWAŁ	inż. Jan Ząbkowski	UAN-VIII-83861/127/90		07.03.2014	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Ząbkowski			07.03.2014	
OBIEKT	Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu – RZUT PARTERU				
ADRES	ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie				
TEMAT RYSUNKU	Schemat instalacji oświetleniowej			skala: 1:100	rys. nr: 2b




OPIS OZNACZEŃ	
	GNIAZDO 230V IP20
	GNIAZDO 230V IP44
	GNIAZDO 400V IP44
	PRZYCISK P.POŻ.
	ZŁĄCZE POMIAROWE
	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T1
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T3
	ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA GARAŻU
	NUMER OBWODU


FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	ELEKTRYK	
PROJEKTOWAŁ	inż. Jan Ząbkowski	UAN-VIII-83861/127/90		07.03.2014	NATOLIN 34, 42-165 LIPIE tel./fax: 34-3175095 elektryk.zabkowski@gmail.com	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Ząbkowski			07.03.2014		
OBIEKT	Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu – RZUT PIĘTRA					
ADRES	ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie					
TEMAT RYSUNKU	Schemat instalacji gniazd wtykowych			skala: 1:100	rys. nr: 3	

OPIS OZNACZEŃ	
	ŁĄCZNIK IP20
	ŁĄCZNIK IP44
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP44
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44
	PRZYCISK P.POŻ.
	ZŁĄCZE POMIAROWE
	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T1
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T3
	ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA GARAŻU
	NUMER OBWODU/GRUPA (TYP OPRAWY)

OPIS OZNACZEŃ	
A	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x58W HERMETYCZNA NA ZWISACH dł. 0,5m
B	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W RASTROWA DO MONTAŻU W SUFITACH KASETONOWYCH
C	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 4x18W RASTROWA DO MONTAŻU W SUFITACH KASETONOWYCH
D	OPRAWA KOMPAKTOWA HERMETYCZNA TYPU PLAFON
E	OPRAWA EWAKUACYJNA 2h 8W
F	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W RASTROWA Z DEMONTAŻU
G	WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
H	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
I	OPRAWA AWARYJNA 2h ŚCIENNA (np. SQUARE SD/2/SE/PT/18W)
J	OPRAWA AWARYJNO-SIECIOWA 2h ŚCIENNA (np. SQUARE SD/2/SA/PT/18W)
K	WYPUST OŚWIETLENIA SCENICZNEGO
L	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W N/T Z KLOSZEM
M	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA TYPU PLAFON
AW	OPRAWA OŚWIETLENIOWA Z MOD. AWARYJNYM



FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	ELEKTRYK
PROJEKTOWAŁ	inż. Jan Ząbkowski	UAN-VIII-83861/127/90		07.03.2014	NATOLIN 34, 42-165 LIPIE
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Ząbkowski			07.03.2014	tel./fax: 34-3175095 elektryk.zabkowski@gmail.com
OBIEKT	Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu – RZUT PIĘTRA				
ADRES	ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie				
TEMAT RYSUNKU	Schemat instalacji oświetleniowej			skala: 1:100	rys. nr: 4



OPIS OZNACZEŃ	
	ŁĄCZNIK IP20
	ŁĄCZNIK IP44
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP20
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY IP44
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP20
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44
	PRZYCISK P.POŻ.
	ZŁĄCZE POMIAROWE
	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY
	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T1
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T2
	TABLICA BEZPIECZNIKOWA T3
	ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA GARAŻU
	NUMER OBWODU/GRUPA/(TYP OPRAWY)

OPIS OZNACZEŃ	
A	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x58W HERMETYCZNA NA ZWISACH dł. 0,5m
B	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W RASTROWA DO MONTAŻU W SUFITACH KASETONOWYCH
C	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 4x18W RASTROWA DO MONTAŻU W SUFITACH KASETONOWYCH
D	OPRAWA KOMPAKTOWA HERMETYCZNA TYPU PLAFON
E	OPRAWA EWAKUACYJNA 2h 8W
F	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W RASTROWA Z DEMONTAŻU
G	WYPUST OŚWIETLIENIOWY SUFITOWY
H	WYPUST OŚWIETLIENIOWY ŚCIENNY
I	OPRAWA AWARYJNA 2h ŚCIENNA (np. SQUARE SD/2/SE/PT/18W)
J	OPRAWA AWARYJNO-SIECIOWA 2h ŚCIENNA (np. SQUARE SD/2/SA/PT/18W)
K	WYPUST OŚWIETLIENIA SCENICZNEGO
L	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W N/T Z KŁOSZEM
M	OPRAWA OŚWIETLIENIOWA ZEWNĘTRZNA TYPU PLAFON
AW	OPRAWA OŚWIETLIENIOWA Z MOD. AWARYJNYM

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	ELEKTRYK NATOLIN 34, 42-165 LIPIE tel./fax: 34-3175095 elektryk.zabkowski@gmail.com
PROJEKTOWAŁ	inż. Jan Ząbkowski	UAN-VIII-83861/127/90		07.03.2014	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Ząbkowski			07.03.2014	
OBIEKT	Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu – RZUT PIWNIC				
ADRES	ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie				
TEMAT RYSUNKU	Schemat instalacji oświetleniowej			skala: 1:100	rys. nr: 7