

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Wydział Planowania i Rozwoju
al. Armii Krajowej 5
42-201 Częstochowa
tel.: 34 364 85 05
fax: 34 365 55 26

1003769655



K. Nobera d/m

Częstochowa, dn. 23.02.2015r.

Oddział w Częstochowie
Wydział Planowania i Rozwoju

Znak: TD/OCZ/OMR/2015-02-26
Barcode: 1003045474

4 0000002

Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie

Urząd Gminy Lipie

wplynęło dnia 27.02.2015

pozycja rejestru 576/2015

Jamnik
podpis

Dotyczy: *udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Lipie, dotyczących funkcjonowania sieci elektroenergetycznej nN*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13.02.2015r. (data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 17.02.2015r.) uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z późn. zmianami), wszelkie sprawy związane z modernizacją, przebudową oraz wybudowaniem nowych urządzeń oświetlenia drogowego należą do zadań własnych gminy.

Jednakże przed przystąpieniem do planowanej modernizacji oświetlenia, każdorazowo należy wystąpić do nas z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia projektowanej instalacji oświetleniowej do naszej sieci energetycznej.

W podniesionej w Państwa piśmie kwestii modernizacji linii nN w m-ci Napoleon, pragniemy poinformować, że w przyszłości planujemy na tym terenie budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z kompleksową modernizacją linii napowietrznej nN.

Odnosząc się również do uwag mieszkańców miejscowości Rębielice Szlacheckie, dotyczących stanu technicznego naszej sieci energetycznej informujemy, że ostatni przegląd techniczny linii niskiego napięcia w tej miejscowości wykonaliśmy w styczniu 2013r.

W ramach tego przeglądu dokonaliśmy wymiany bądź naprawy wyeksploatowanych elementów infrastruktury technicznej, łącznie z wymianą przewodów na izolowane oraz wykonaniem nowych podziałów sieci. Przeprowadzone zabiegi modernizacyjne wykazały znaczną poprawę parametrów jakościowych dostarczanej przez nas energii elektrycznej.

W przesłanym do nas piśmie wnioskujecie Państwo również o wykonanie modernizacji linii nN w miejscowości Zbrojewsko oraz budowę nowego odcina sieci nN w Wapienniku.

Odpowiadając na te oczekiwania informujemy, że w chwili obecnej opracowujemy dokumentację techniczno-prawną na wymianę istniejącej stacji transformatorowej S-170 „Zbrojewsko” wraz z kompleksową modernizacją linii nN, którą planujemy wykonać w 2016r.

Drugą inwestycją, która znajduje się w fazie projektowania jest budowa nowej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w m-ci Wapiennik.

W ramach tej inwestycji nie planujemy rozbudowy istniejącej linii napowietrznej nN, a jedynie jej niewielką przebudowę. Jednakże w przyszłości nie wykluczamy ewentualnej możliwości przedłużenia istniejącej sieci energetycznej, w przypadku pojawienia się np. nowego odbiorcy w tym obszarze.

Reasumując mamy nadzieję, że przytoczone w tym piśmie wyjaśnienia, pozwolą Państwu udzielić wyczerpujących informacji zainteresowanym stronom.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Wydziałem Planowania i Rozwoju Oddział w Częstochowie, tel. 034 310 55 49

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

Marian Kunowski