


istniejąca rozdzielnica RG



Oznaczenia	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Opis	Wyłącznik główny rozdzielni	Obwód zasilania rekuperatorów NW3,NW4	Obwód zasilania rekuperatora NW1 i wentylatorów W1-3	Obwód zasilania rekuperatorów NW5,NW6	Obwód zasilania centrali NW1
Moc		0,54kW	0,3kW	0,54kW	1,5kW
Przekrój kabla	5x10mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	5x4mm2
Typ kabla	YKY	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo

ul. Mielczarskiego 1D 97-400 Bełchatów NIP: 7722203288 tel. 512231520		<div>aqua</div> CONCEPT		
NAZWA OPRACOWANIA		PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA DLA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PARZYMIECHACH		
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA			ETAP PB-W	
INWESTOR		GMINA LIPIE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE		
ADRES INWESTYCJI		UL. PARKOWA 2, 42-164 PARZYMIECHY, DZ. NR 333/10		
PRZEDMIOT RYSUNKU		SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNIC	SKALA -/--	RYS. E2
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Michał Jaworski	nr upr. LOD/1692/PWOE/12	DATA 05.15
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Tomasz Włodarczyk	nr upr. LOD/1242/POOE/09	DATA 05.15