

LEGENDA:

- wyłącznik pojedynczy p/t IP20
- wyłącznik pojedynczy bryzgoszczelny n/t IP44
- przycisk dzwonkowy pojedynczy IP20
- przewód YDYżo 2x1,5mm2 - 0,75kV
- przewód YDYżo 3x1,5mm2 - 0,75kV
- przewód YDYżo 3x2,5mm2 - 0,75kV
- przewód YDYżo 5x4mm2 - 1kV
- kabel YKY 5x16mm2 - 1kV
- puszka instalacyjna ø80mm p/t, IP20
- puszka instalacyjna bryzgoszczelna n/t 4x2,5mm2, IP44
- gniazdko wtykowe p/t 2x230V 2x16A+N+PE IP20
- wentylator łazienkowy 230V/8W
- wentylator kanałowy typu TD-350/125 T

Uwaga: projektowane przewody i kable el-en. układać należy w korytach kablowych wyk. z PVC 40mmx40mm mocowanych do ścian za pomocą kołków rozporowych.

ul. Mielczarskiego 1D
97-400 Bełchatów
NIP: 7722203288
tel. 512231520
NAZWA

aquaCONCEPT

OPRACOWANIA	PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W LIPIU			
	CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA			ETAP PB-W
INWESTOR	GMINA LIPIE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE			
ADRES INWESTYCJI	GMINA LIPIE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE, DZ. NR 304/4			
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA- RZUT PIĘTRA		SKALA 1:100	RYS. E3
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał Jaworski	nr upr. LOD/1692/PWOE/12		DATA 05.15
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Włodarczyk	nr upr. LOD/1242/POOE/09		DATA 05.15