

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ  
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  
Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych  
w miejscowości Zimnowoda etap I**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz.U.2015.2164 z późn. zm. informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury PERC.

  
**WÓJT**  
mgr Bożena Wielocka