

ZP.271.5.2017

Lipie 18.05.2017

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:
*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w
miejscowościach Lipie, Napoleon, Parzymiechy – etap I.***

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1.

Z jakiego materiału mają zostać wykonane zbiorniki przepompowni ścieków ?

Odpowiedź :

Zbiorniki przepompowni ścieków mają zostać wykonane jako zbiorniki monolityczne z polimerobetonu.


WÓJT
mgr Bożena Wtelo