

STAROSTWO POWIATOWE
W KŁOBUCKU
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. 310-95-00

OPINIA NR 132/2013

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej.**

Położenie obiektu: **Jedn. ewid.: Lipie, obręb: Zimnowoda działka numer:**

Wnioskujący: **BIO - PROJEKT BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE S.C
W.ZAMIEROWSKI , B. GOLEC
KATOWICKA 39/109, 45-061 OPOLE**

Uwagi i zalecenia:

[29] Powiatowy Zarząd Dróg - uzgodniono lokalizację obiektu w pasie drogowym Dp 2001S. Szczegółowe warunki wykonania inwestycji zostaną wyszczególnione na etapie uzgodnienia indywidualnego.

Rejon Dystrybucji Częstochowa Zachód - uzgodniono w zakresie objętym opracowaniem pod warunkiem:

- przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne celem zlokalizowania w terenie istniejących kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia,
- zachować normatywne odległości projektowanego uzbrojenia od istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
- istniejące kable elektroenergetyczne niskiego napięcia w miejscach skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROTA
- roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem PE Krzepice,
- koszty awarii urządzeń elektroenergetycznych obciążać będą wykonawcę projektowanego uzbrojenia.

[58] ŚZMiUW :

- uzgodniono w zakresie lokalizacji, rozwiązania techniczne należy uzgodnić indywidualnie.

TP S.A. Częstochowa:

- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego obiektu z telefonicznymi liniami kablowymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy pracach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem dokładnego zlokalizowania ich ułożenia.

Prace ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika telekomunikacji.

W przypadku konieczności przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy opracować projekt techniczny i uzgodnić w TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole.

Projekt oraz prace związane z przebudową wykonać kosztem i staraniem zainteresowanego Inwestora. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zgłosi się do TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole w celu potwierdzenia uzgodnienia.

Miejsca skrzyżowań z kablami teletechnicznymi zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu

"AROTA".

- Na trasie projektowanego remontu (budowy) urządzenia podziemne nie występują.
Natomiast skrzyżowania lub zbliżenia z liniami telefonicznymi słupowymi wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. O rozpoczęciu prac powiadomić TP S.A. D.E.Z.F.S. Obszar Opole. Koszty awarii urządzeń teletechnicznych ponosi Inwestor.

Geodeta powiatowy :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzględnego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegające zakryciu, podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji Inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi Administracji Architektoniczno - Budowlanej.

Celem spełnienia warunku wynikającego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10 poz.1623 z późn.zm.) o c h r o n y z n a k ó w geodezyjnych, wykonawca robót zleci uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzór nad zabezpieczeniem znaków przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Arkusze map:6.147.27:22.3,22.4

6.146.27:02.2,03.1,03.3,03.4,04.3,08.2 (strona przedłożyła do wglądu oryginały map).

Z up. STAROSTY
mgr inż. Marek Jurek
GEODETA POWIATOWY

Kłobuck, dnia 11.04.2013 r.

PZD-BZ.456.49.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260), Uchwały Nr 577/2013 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kłobucku do załatwiania spraw, a także art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19.03.2013 r., przez Pana Bogdana Golec, reprezentującego BIO-PROJEKT Biuro Projektowo – Usługowe S.C. - Waldemar Zamierowski, Bogdan Golec, z/s ul. Katowicka 39/109, 45-061 Opole, ws. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2001 S relacji Parzymiechy - Zimnowoda, obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w ramach zadania, pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej i przełożenie wodociągu z rur AC/PE w m. Zimnowoda, gm. Lipie*

zezwalam

wnioskodawcy na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2001 S relacji Parzymiechy - Zimnowoda, w miejscu wskazanym na mapach zagospodarowania terenu, stanowiących załączniki do niniejszej decyzji.

Ustala się następujące warunki lokalizacji i wykonania inwestycji:

1. Wytyczona w terenie trasa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz niezbędnymi przyłączami powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej.
2. Na odcinku drogi powiatowej Nr 2001 S od działki o nr ewid. 423 do 161, położonym pomiędzy DK 42 a skrzyżowaniem dróg publicznych, tj. dróg gminnych z drogą powiatową, należy dokonać odbudowy drogi do połowy jezdni.
3. Strona zobowiązana jest do odbudowy całości skrzyżowania, o którym mowa w pkt 1.
4. Na odcinku drogi powiatowej Nr 2001 S od działki o nr ewid. 186-193; 194-235; 236-494, położonym pomiędzy skrzyżowaniem w m. Zimnowoda, a skrzyżowaniem w kierunku m. Brzózki oraz Zimnowoda – Podlas, należy dokonać odbudowy drogi na całej szerokości jezdni.
5. Dokonując odbudowy zachować parametry techniczne dla drogi o ruchu kategorii KR-2.
6. Odtworzyć naruszone elementy drogi na skutek prowadzenia prac, tj. zjazdy na posesje, chodniki, pobocza, urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, itp., zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, przy zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz obowiązujących norm i przepisów.
7. Utrzymanie obiektu i urządzenia należeć będzie do ich posiadacza.
8. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel.

STAROSTWO POWIATOWE
w KŁOBUCKU
42-100 Kłobuck
Rynek Im. Jana Pawła II 13
tel. /034/ 310-95-00

Uzasadnienie

Dnia 19.03.2013 r., do tut. jednostki wpłynął wniosek Pana Bogdana Golec, ws. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2001 S relacji Parzymiechy - Zimnowoda, obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w ramach zadania, pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej i przełożenie wodociągu z rur AC/PE w m. Zimnowoda, gm. Lipie.*

Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji w sprawie, postanowiono uzgodnić pozytywnie wnioskowaną lokalizację w/w inwestycji, za wyjątkiem przedstawionego opracowania na projektach zagospodarowania terenu, dot. dróg lokalnych zarządzanych przez właściwego Wójta.

W związku z powyższym, kierując się przepisami przywołanymi na wstępie niniejszej decyzji, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu/urządzenia,
- c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu/urządzenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44, pkt. 2, kolumna 4 pkt. 9 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Otrzymują:

1. BIO-PROJEKT

Biuro Projektowo – Usługowe S.C.

ul. Katowicka 39/109

45-061 Opole

2. A/a

Z up. Zarządu Powiatu
w Kłobucku

mgr inż. Zbigniew Władysław
Starosta Okręgu Drogowego Nr 1
w Kłobucku

STAROSTWO POWIATOWE
w KŁOBUCKU
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
tel. /034/ 310-95-00

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260), Uchwały Nr 338/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku do załatwiania spraw, a także art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 06.06.2013 r., przez Pana Bogdana Golec, reprezentującego BIO-PROJEKT – Biuro Projektowo – Usługowe S.C., z/s ul. Katowicka 39/109, 45-061 Opole o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji, pn.: *Przełożenie wodociągu z rur A/C na rury PE wraz z przyłączami w m. Zimnowoda, gm. Lipie*, przewidzianej do realizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2001 S relacji Parzymiechy – Zimnowoda

postanawiam

uzgodnić pozytywnie dokumentację projektową dla inwestycji, pn.: *Przełożenie wodociągu z rur A/C na rury PE wraz z przyłączami w m. Zimnowoda, gm. Lipie*, przewidzianą do realizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2001 S relacji Parzymiechy – Zimnowoda, przy zachowaniu n/w warunków:

Na całym odcinku planowanej inwestycji w ciągu drogi powiatowej należy:

- dokonać wymiany istniejącego krawężnika drogowego,
- na szerokości jednego metra od krawędzi jedni dokonać odbudowy nawierzchni, zachowując parametry techniczne dla KR-2

Uzasadnienie

Postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 K.p.a. odstąpiono od jego uzasadnienia.


Pouczenie

Postanowienie nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

1. Pan
Bogdan Golec
BIO-PROJEKT
Biuro Projektowo Usługowe S.C.
ul. Katowicka 39/109
45-061 Opole
2. A/a

Z up. Zarządu Powiatu
w Kłobucku

Tadeusz Piłka
Dyrektor Powiatowego Zarządu
Dróg w Kłobucku

STAROSTWO POWIATOWE
w KŁOBUCKU
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
tel. /034/ 310-95-00

