

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE w miejscowości Parzymiechy - etap II

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1.

W związku z przeanalizowaniem dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót, oświadczamy, iż wielkości w niektórych pozycjach kosztorysowych są mocno zaniżone w stosunku do zakresu według dokumentacji projektowej. Zwracamy się z prośbą o załączenie przedmiaru robót rzeczywistymi wielkościami pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź do pytania 1:

Ze względu na fakt, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z pełną dokumentacją techniczną w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia tak aby przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Pytanie 2:

W robotach drogowych Zamawiający kazał przyjąć w pozycjach 42 i 43 kosztorysu ilość 5464,50 m². Natomiast nie uwzględniono analogicznie pozycji rozbiórkowych oraz odtworzenia podbudowy, a co za tym idzie ilości mas ziemnych do wywozu. Prosimy o korektę w tym zakresie.

Odpowiedź do pytania 2:

Nawierzchnię drogi powiatowej (ul. Krzepicka) w miejscowości Parzymiechy należy odtworzyć po linii przebiegu ciągu głównego kanalizacji jak i przyłączy poprzecznych. Warstwę nawierzchni z mas bitumicznych należy odtworzyć do połowy jezdni w zakresie warstwy ścieralnej. Roboty rozbiórkowe zostały uwzględnione w dziale 1.1, natomiast roboty odtworzeniowe w dziale 1.4 przedmiaru robót.

Pytanie 3:

Oferent zwraca się z prośbą czy Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości faktur z dwóch na fakturowanie miesięczne.

Odpowiedź do pytania 3:

Zamawiający nie przewiduje możliwości miesięcznego fakturowania.


mgr Bożena Wieloch