


# USTAWIENIE HYDRANTU NADDZIEMNEGO NA ODGAŁĘZIENIU Z ZASUWĄ

## OZNACZENIA:

1. - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80mm
2. - obudowa do zasuw Ø80mm
3. - skrzynka uliczna do zasuw Ø80/100mm
4. - hydrant nadziemny p.poż. Ø80mm (kolumna)
5. - głowica hydrantu
6. - kolano dwukołnierzowe 90° ze stopką Ø80mm
7. - króciec dwukołnierzowy



BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT"			
42-100 KŁOBUCK UL. PODLEŚNA 58 TEL.601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Napoleon obręb Napoleon dz. nr 203, 75/2, 78/1, 78/2, obręb Grabarze dz. nr 626, obręb Parzymiechy dz. nr 368/1		
Inwestor	GMINA LIPIE ul. Częstochowska 29 Lipie		
Treść	Ustawienie hydrantu nadziemnego	Rys. nr Skala	7
Opracował	mrz inż. JOANNA SOLUCH-KOCIK		11.2018r.
Projektował	mrz inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		11.2018r.
Sprawdził	mrz inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		11.2018r.