

Ogłoszenie nr 510208145-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.

Gmina Lipie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Napoleon

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 590288-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Lipie, Krajowy numer identyfikacyjny 53730300000000, ul. ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 188 033, e-mail

gmina_lipie@poczta.onet.pl, faks 343 188 032.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.lipie.akcessnet.net>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Napoleon

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP 271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej Ø125/11,4 PE od węzła „w1” do „hp3” i „w2” do „hp6” oraz 4 szt. przyłączy wodociągowych. Włączenie nowego odcinka sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu zlokalizowanego w poboczu drogi nr 626, obręb Grabarze nastąpi poprzez zabudowanie trójnika żeliwnego Ø100/100 wraz z zasuwą kołnierkową z żeliwa sferoidalnego Ø100 mm z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Projektowany wodociąg poza zaopatrzeniem w wodę mieszkańców dla potrzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest do czerpania wody do gaszenia pożaru. W tym celu przewidziano na trasie wodociągu lokalizację 6 sztuk hydrantów nadziemnych przeciwpożarowych Ø80 mm. Projektowany rurociąg należy wykonać metodą przewiertu sterowanego z rury PE100 RC Ø125/11,4 mm. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 818,80 mb. Przyłącza

wodociągowe w ilości 4 sztuk należy wykonać metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rury PE100 Ø40/3,7 mm na długości L=7,10 m. Dodatkowo wykonawca ma za zadanie dostarczyć inwestorowi węzły wodomierzowe w ilości 2 szt oraz rurę PE100 Ø40/3,7 mm przeznaczoną do wykonania przyłączy na terenie posesji w ilości 56,60 m. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej i STWiORB (załącznik nr 7) oraz w przedmiarze robót (załącznik nr 8).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.)

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty” Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


mgr E. Jędrzejczyk