



Urząd Gminy Lipie

42 -165 Lipie, ul. Częstochowska 29
www.bip.lipie.akcessnet.net
www.lipie.pl

☎ +48 34 318 80 32 do 35
✉ sekretariat@uglipie.pl

GK.7011.4.2021

Lipie, 11.05.2021 r.

**„EKOSAN” P. I. Ś.
ul. Tartakowa 82,
42-202 Częstochowa**

Dot. projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Rębielice Szlacheckie i Szyszków.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2021 r. Wójt Gminy Lipie określa warunki odtworzenia nawierzchni dróg gminnych, w których zlokalizowana została projektowana sieć kanalizacji sanitarnej:

- Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub odtworzenia nawierzchni. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w jezdni $Is=0,98$.
- Dokonując odbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej należy zachować parametry techniczne dla drogi o ruchu kategorii KR-1:
 - a.) na szerokości 2,00 m w zakresie wykonywanego wykopu pod instalacje lub urządzenia podziemne;
 - podsypka piaskowa gr. 15 cm;
 - podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna o grubości 15 cm i frakcji 31,5 – 63 mm;
 - podbudowa z kłінca kamiennego, warstwa górna o grubości 8 cm i frakcji 4-31,5 mm;
 - warstwa wiążąca nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 4 cm.
 - b.) na całej szerokości drogi, warstwa ścieralna nawierzchni asfaltobetonowej o grubości 4 cm.
- Włazy kanałowe, zasuwy oraz inne urządzenia rewizyjne należy wyregulować z dopasowaniem do niwelety nawierzchni drogi.
- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na bezpieczne korzystanie przez innych użytkowników oraz po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnię do stanu nie gorszego niż pierwotny.


mgr Bożena Wieloch