


| | SK69 | | | SK106 | | | SK107 | | SK108 | | SK109 | | | SK110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędna istniejącego terenu | 203,00 | | | 202,90 | | 202,97 | 203,00 | | 203,20 | | 204,00 | | 204,13 | 204,20 |
| Rzędna dna proj. kanału | 200,57 | 200,59 | 200,61 | 200,63 | 200,70 | 200,72 | 200,77 | 200,84 | 200,90 | 201,36 | 201,82 | 201,91 | 201,94 | 202,00 |
| Długość odcinka | | 3,00 | 8,40 | 11,40 | 19,10 | | 9,60 / 28,70 | | 15,20 | | 36,60 | 22,40 | | 12,00 / 34,40 |
| Proj. spadek kanału, odległość | | | | | | | L=40,10 i=5,0 ‰ | | L=15,20 i=8,6 ‰ | | L=36,60 i=25,0 ‰ | | | L=34,40 i=5,3 ‰ |
| Proj. średnica nominalna, materiał | PVC-U ø 200/5,9 mm lite klasa S SDR 34 SN 8 | | | | | | | | | | | | | |
| Prędkość, przepływ, wypełnienie | | | | | | | | | | | | | | |
| Hektometr i odległości | Φ0 | 3,00 | 8,40 | 11,40 | 25,75 | 28,80 | 40,10 | 46,40 | 55,30 | 73,60 | 91,90 | Φ1 9,10 | 14,30 | 26,30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAZWA RYSUNKU | PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ<br>SK69 - SK110 | NR RYSUNKU | 23 |
| OBIEKT: | Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej<br>z przyłączami i sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków<br>wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni<br>w miejscowościach Rębielice Szlacheckich i Szyszkowie gm Lipie | SKALA<br>STADIUM P.B.<br>BRANŻA Sanitarna | "EKOSAN"<br>PRZEDSIĘBIORSTWO<br>INŻYNIERII ŚRODOWISKA |
| NR ZLECENIA | DATA kwiecień 2021 r. | | |
| Projektant | mgr inż. E.Hermańska-Kaczmarczyk | Nr Upr. SLK/5653/PBS/16 | Podpis |
| Sprawdzający | mgr inż. Iwona Chadryś | Nr Upr. SLK/3089/POOS/10 | |